

286

No: Dz2023102418



220020340170



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人: 广东拿斯特(国际)照明有限公司

产品型号名称: N-ZFJC-E3W8287 型集中电源集中控制型消防应急照明灯具

检验类别: 变更确认检验



应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告

No: Dz2023102418


共 4 页第 1 页

产品名称	集中电源集中控制型消防应急照明灯具	型号	N-ZFJC-E3W8287
认证委托人	广东拿斯特(国际)照明有限公司	检验类别	变更确认检验
生产者	广东拿斯特(国际)照明有限公司	生产日期	2023年9月
生产企业	广东拿斯特(国际)照明有限公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2023年10月7日
样品数量	1台	检验日期	自2023年10月8日至2023年10月30日
样品状态	完好		
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-03: 2020《强制性产品认证实施规则 避难逃生产品》 CCCF-CCC-09《强制性产品认证实施细则 避难逃生产品 消防应急灯具和消防应急照明控制类产品》		
检验项目	试验前检查、基本功能试验、耐压试验、低温试验		
检验结论	<p>经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。以下空白。</p> <p style="text-align: right;">(检验检测专用章)</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2023年10月30日</p>		
备注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准:



审核:



编制:



应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告

No: Dz2023102418

共 4 页第 2 页

认证委托人	广东拿斯特(国际)照明有限公司		
通信地址	江门市荷塘镇为民东堤工业区		
联系电话	0750-3756666	传真	0750-3739191

产品照片



广东拿斯特 Pinmaster 产品型号 N-ZFJC-E368287 产品名称 集中电源集中控制型消防应急照明灯具
品牌 广东拿斯特 证书号 6287 额定电压 AC220V 输入功率 180/360/720W
NIST 6563 认证标准 GB17945-2018 外壳防护等级 IP20 产品编号 202309146287
LDS 环士 环士照明 制造日期 2023-09-14 应急工作时间 >90min 应急输出光通量 >10lm
广东拿斯特(国际)照明有限公司 生产地址 广东省江门市荷塘镇为民东堤工业区
【注意：本产品为消防专用36V电压灯具，严禁接入220V市电】

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告

No: Dz2023102418

共 4 页第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 集中电源集中控制型消防应急照明灯具
- 2) 型号: N-ZFJC-E3W8287
- 3) 执行标准号: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 广东拿斯特(国际)照明有限公司
- 5) 生产企业: 广东拿斯特(国际)照明有限公司
- 6) 生产地址: 广东省江门市荷塘镇为民东堤工业区
- 7) 外壳防护等级: IP30
- 8) 额定电源电压: DC36V
- 9) 应急工作时间: $\geq 90\text{min}$
- 10) 应急输出光通量: $\geq 50\text{lm}$
- 11) 光源名称和参数: LED, DC2.8V-DC3.4V
- 12) 主电功耗: 3W
- 13) 适宜于直接安装在普通可燃材料表面的标记: 有
- 14) 警告用语: 有
- 15) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 光源: 类别: LED;
- 2) 应急控制方式: 集中控制型;
- 3) 应急供电形式: 集中电源型;
- 4) 工作方式: 非持续型;
- 5) 与以下产品配接工作:
广东拿斯特(国际)照明有限公司生产的应急照明控制器和应急照明集中电源。

三、产品关键件描述:

LED 光源
规格: DC2.8V-DC3.4V, 0.5W
型号: GR-004
生产者: 广东格锐电气有限公司

一致性检查结论: 符合

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：广东拿斯特(国际)照明有限公司
 产品型号：N-ZFJC-E3W8287

No: Dz2023102418
 共 4 页第 4 页

序号	检验项目	GB17945-2010 标准条款号	检验结果	结论	备注
1	试验前检查	7.1.4、9、10	满足标准要求。 (外壳材料种类：前面板部分为金属，其它部分为塑料) (氧指数 ≥ 28)	合格	/
2	基本功能试验	7.2.2	主电状态转入应急状态的光通量 (lm) : 118.5 放电 80min 后光通量 (lm) : 102.1 断开光源或光源不符合要求时，充电 24h、放电 80min，内部发热元件表面温度 ($^{\circ}\text{C}$) : 30.8	合格	/
3	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合格	/
4	低温试验	7.12	试验后，1#试样主电状态转入应急状态的光通量 (lm) : 113.2	合格	/
以下空白。					